



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 33/

/08

Kraków, dnia 27 listopada 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi
3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu, wraz z realizacją prac związanych z
przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji
projektowo- kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi 3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu, wraz z realizacją prac związanych z przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008.

1. W załączniku nr 1 do Specyfikacji OPIS TECHNICZNY pkt 2.3 *„Opis dwóch jednakowych agregatów prądotwórczych z autostartem o mocy podstawowej 400kVA (320kV)”* podane są parametry agregatu o wymiarach nie większych niż długość-4000 mm, szerokość - 1300 mm, wysokość - 2200 mm. Proszę o odpowiedź czy długość agregatu może być większa niż 4000 mm np. do 5100 mm szerokość do 1500 mm z przeprowadzonych oględzin podczas wizji lokalnej oraz przyjętej koncepcji nie będzie to uniemożliwiało dostępu do agregatu zgodnie z wymaganiami służb technicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymiary podane w specyfikacji tj. : długość – 4000 mm, szerokość – 1300 mm, wysokość – 2200 mm. W/w wymiary spowodowane są koniecznością zachowania bezpiecznego odstępów agregatu od ścian. Długość pomieszczenia wynosi 6000 mm, w przypadku zainstalowania agregatów o długości większej niż 4000 mm odstęp pomiędzy ścianą a agregatem wyniesie mniej niż 1000 mm, co jest nie do przyjęcia dla bezpiecznej eksploatacji.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



2. W załączniku nr 1 do specyfikacji OPIS TECHNICZNY pkt 2.3 "Opis dwóch jednakowych UPS - ów będących zabezpieczeniem na czas rozruchu agregatów prądotwórczych" podane są złącza 2 x RS232 - do czego będą one wykorzystywane oraz czy są konieczne ?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że złącza 2 x RS 232 przewidziane są do zdalnego monitoringu pracy UPS – ów i są wymagane w celu podłączenia urządzeń monitorujących.

3. W załączniku nr 1 do specyfikacji OPIS TECHNICZNY pkt. 2.3 "Opis dwóch jednakowych UPS - ów będących zabezpieczeniem na czas rozruchu agregatów prądotwórczych" podane jest oprogramowanie monitorujące i nadzorujące pracę UPS-ów w języku polskim - czy koniecznie musi być w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące oprogramowania monitorującego i nadzorującego w języku polskim.

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca.

Termin składania ofert – 4 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.

Termin otwarcia ofert - 4 grudnia 2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl