



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 33/ /08 Kraków, dnia 1 grudnia 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi
3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu, wraz z realizacją prac związanych z
przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji
projektowo- kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi 3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu, wraz z realizacją prac związanych z przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008.

1. Czy we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do instalacji rozdzielni elektrycznej, UPS-ów, agregatów prądotwórczych, podłoga ma być pokryta takim samym materiałem?

Odpowiedź: Zamawiający uważa , że ze względów bezpieczeństwa oraz łatwości utrzymania czystości w pomieszczeniach wszystkie pomieszczenia tj. Rozdzielni Elektrycznej, UPS – ów, baterii akumulatorów, agregatów prądotwórczych powierzchnie podłóg pokryte będą terakotą oraz że wokół pomieszczeń znajdować się będzie cokolik wykonany z jednego rzędu terakoty. Ściany pokryte będą powłoką malarską zmywalną .

2. Czy Zamawiający przewiduje wejście do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej, UPS - ów i agregatów prądotwórczych z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający uważa, że do w/w pomieszczeń można będzie wejść z dwóch stron tj. od strony samej Rozdzielni Elektrycznej jak również od strony agregatów prądotwórczych. Pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i UPS – ów oddzielone będą od pomieszczeń agregatów prądotwórczych drzwiami.

3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na baterie akumulatorów do UPS-ów ma wynosić 10 lat. Czy raczej nie chodzi tutaj o projektowaną żywotność akumulatorów 10 lat, a gwarancja ma wynosić wtedy 3 lata?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że czas gwarancji na akumulatory wynosi min. 3 lata, natomiast okres projektowanej żywotności akumulatorów (przy zachowaniu warunków środowiskowych producenta – temperatury i wilgotności pomieszczenia w którym będą znajdować się akumulatory – klimatyzacja) ma wynosić min. 10 lat .

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca.

Termin składania ofert – 4 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.

Termin otwarcia ofert - 4 grudnia 2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl