



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP - 211 /09

Kraków, dnia 11 sierpnia 2009 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Modernizację sieci wodociągowej w Szpitalu im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ”
(ZP 19/2009)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Grupa 1 - wymiana rurociągu wody zimnej z rur stalowych i żeliwnych na rury PE,

W załączniku nr 4 stwierdzamy braki następujących robót i materiałów niezbędnych do realizacji całości zlecanego w przetargu zakresu robót:

- 1) Brak zasuw wodnych odcinających fi 80 mm wraz z obudowami o skrzynkami ulicznymi szt.10/ odcięcie hydrantów naziemnych/
- 2) Całkowity brak kształtek i łączników zlokalizowanych na rurociągach: trójniki , kolana, łuki, tuleje kołnierzowe
- 3) Brak podbudowy pod odtworzenie nawierzchni mineralno - bitumicznej w ilości 315,64 m2
- 4) Brak wywozu nadmiaru ziemi z wykopów i gruzu z rozkuć nawierzchni wraz z opłatami za składowanie
- 5) Brak w przedmiarze robót odtworzenia infrastruktury zielonej: krzewy, trawniki itp.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie załącznika nr 4 o powyższe brakujące roboty wraz z podaniem ilości obmiarowych.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia brakujące dane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Grupa 2 - dostawa, montaż stacji ciągłej dezynfekcji wody pitnej wraz ze szkoleniem personelu oraz serwisem.

1) Czy Zamawiający dopuszcza generator pracujący w oparciu o reagenty tzw. stężone: kwas solny (HCl) o stężeniu 30-33% oraz chloryn sodu (NaClO₂) o stężeniu ok.23-25%?Pary stężonego kwasu solnego są zagrożeniem dla obsługi oraz powodują korozje. Niekontrolowane połączenie obu agregatów powoduje wytworzenie groźnych oparów dwutlenku chloru, a połączenie ich w masie może doprowadzić do wybuchu.

Odpowiedź: Ze względu na planowany montaż generatora w hydroforni, gdzie znajdują się urządzenia ze stali i do której ma dostęp personel Zamawiającego generator pracujący na stężone reagenty nie jest dopuszczalny.

2) Czy Zamawiający dopuszcza generator wykorzystujący reagenty o innych stężeniach niż swobodnie dostępne w handlu na terenie polski tj. HCl 9% lub 33% oraz NaClO₂ 7,5% lub 25%?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Ze względu na planowane samodzielne zaopatrywanie się Zamawiającego w reagenty należy zastosować je nie w innych stężeniach niż swobodnie dostępne w handlu na terenie Polski

3) Czy Zamawiający dopuszcza generator wyposażony w menu w języku obcym np. w języku angielskim?

Odpowiedź: Ze względu na samodzielną obsługę generatora przez personel Zamawiającego wymagane jest menu w języku polskim.

4) Czy § 3 pkt. 2 odnosi się do Dostawców w zakresie grupy 2, jeśli tak, to które parametry wody są objęte zakresem badań.

Odpowiedź: Nie odnosi się do Dostawców w zakresie Grupy 2.

5) Jakie parametry wody, o których mowa w § 4 pkt. 5 mają podlegać badaniu na zgodność z normą.

Odpowiedź: Badaniu mają podlegać chlor wolny oraz suma chlorynów i chloranów.

6) Czy § 6 pkt 2 odnosi się do Dostawców w zakresie grupy 2.

Odpowiedź: Nie odnosi się do Dostawców w zakresie Grupy 2.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl