



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kraków, dnia 26.04.2010 r.

DOP – ZP 54/2010.

Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Ładowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – nr sprawy ZP 35/09

Zamawiający: **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,**
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Protestujący: **PRZ - Kraków S.A., ul. Adama Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków**

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, zwanego dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje o rozstrzygnięciu protestu PRZ – Kraków S.A., zwanej dalej Protestującym, z dnia 13 kwietnia 2010 r. wniesionego na czynności dokonane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Ładowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – nr sprawy ZP 35/09

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące: protest zostaje oddalony

Uzasadnienie

Ze względu na nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niektórych pozycjach przedmiarów robót, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w wyjaśnieniach udzielanych przez Zamawiającego pismami: 1/ z dnia 29.01.2010 r. DOP-ZP8/2010; 2/ z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010; 3/ z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010

Unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym - „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Ładowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – nr sprawy ZP 35/09

Rozpatrując protest zamawiający uznaje, że brak precyzyjnego i jednoznacznego określenia w niektórych pozycjach przedmiarów robót, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w wyjaśnieniach udzielanych przez zamawiającego doprowadził do różnic w interpretacji przyjęcia podstawy do wyceny przez oferentów. Świadczą o tym następujące okoliczności:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44
FAX:
0-12 644-47-56
Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56
Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89
Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



I. PRZEDMIARY ROBÓT

W pismach; 1/ z dnia 29.01.2010 r. DOP-ZP8/2010; 2/ z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010; 3/ z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010

Zamawiający w niektórych odpowiedziach kierował oferentów do projektu budowlanego w celu samodzielnego ustalenia ilości dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, jak również nie podał podstawy do wyceny (tablicy knr, knnr lub inną podstawę). Powyższe dotyczyło odpowiedzi na pytania;

Pytanie nr 4 : w piśmie z dnia 29.01.2010 r. DOP-ZP8/2010

Czy w przedmiarze gazów medycznych został ujęty pion prowadzący od niskiego parteru do piwnicy?

Odpowiedź nr 4 : Tak, został ujęty w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie nr 4 powinna brzmieć: Tak, został ujęty w przedmiarze robót;

Element nr 1.3, pozycje;

45	Podłączenie tlenu do istniejącej instalacji	1 kpl
46	Podłączenie próżni do istniejącej instalacji	1 kpl
47	Podłączenie sprężonego powietrza do istniejącej instalacji	1kpl
48	Podłączenie podtlenku azotu do istniejącej instalacji	1 kpl

Pytanie nr 15 : w piśmie z dnia 29.01.2010 r. DOP-ZP8/2010

Czy sygnalizację gazów medycznych należy wycenić w instalacjach gazów medycznych? W gazach medycznych brak przedmiaru sygnalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Należy wycenić w instalacjach elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 15 powinna brzmieć: Należy wycenić w instalacjach elektrycznych;

Kalkulacja indywidualna

1 kpl

Pytanie nr 6 : w piśmie z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010

Brak w przedmiarach uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy należy je ująć w ofercie, jeżeli tak, to w której pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Należy je ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 6 powinna brzmieć: Należy wycenić w ofercie; Kalkulacja indywidualna – montaż pochwyty dla inwalidów

Pochwyty dla inwalidy stały naścienny	Xd1	2 szt
Pochwyty dla inwalidy stały podnoszony	Xd2	2 szt
Pochwyty dla inwalidy stały prysznicowy	Xd3	2 szt
Krzesiśko składane na ścianę- prysznicowe		1 szt

Pytanie nr 3 (powtórzone pytanie nr 6 z pisma z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010) w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010:

Czy należy wycenić w ofercie dostawę i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w toaletach, jeżeli tak to, w której pozycji?

Odpowiedź nr 3: Należy wycenić w ofercie i zamontować

Odpowiedź na pytanie nr 3 powinna brzmieć: Należy wycenić w ofercie; Kalkulacja indywidualna – montaż pochwyty dla inwalidów

Pochwyty dla inwalidy stały naścienny	Xd1	2 szt
Pochwyty dla inwalidy stały podnoszony	Xd2	2 szt
Pochwyty dla inwalidy stały prysznicowy	Xd3	2 szt
Krzesiśko składane na ścianę- prysznicowe		1 szt

Pytanie nr 8: w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44
FAX:
0-12 644-47-56
Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56
Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89
Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Poz. 87 przedmiaru – przyjęto drzwi o wym 0,9x2 szt 1 o pow 1,8 m². Zestawienie stolarki przewiduje wykonanie ścianki wraz z 2 drzwiami o wym. 2,27x2 szt 2 o pow. 9,08 m². Proszę o podanie ostatecznej ilości drzwi jakie należy uwzględnić w tej pozycji.

Odpowiedź nr 8: Wykonać zgodnie z zestawieniem ślusarki – rys. nr 12

Odpowiedź na pytanie nr 8 powinna brzmieć: Należy wycenić w ofercie; Poz.87 ścianka i drzwi aluminiowe zewnętrzne dostawa i montaż 2,27x2,0 - 2 szt, przeszkolone, ciepłe szklenie – szkła bezpieczne, drzwi z samozamykaczem, kolor koatex 9508 9,08 m²

Pytanie nr 9: w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010:

poz. 88 przedmiaru ścianki AL2, AL3, AL5 przyjęto tylko drzwi o łącznej powierzchni 10,20m² natomiast z zestawienia ślusarki wynika wykonanie ścianek z drzwiami o łącznej powierzchni 29,57 m². Proszę o podanie ostatecznej ilości ścianek do uwzględnienia w kosztorysie.

Odpowiedź nr 9: Wykonać zgodnie z zestawieniem ślusarki - rys. nr 12

Odpowiedź na pytanie nr 9 powinna brzmieć: Należy wycenić w ofercie;

Poz.88 ścianki aluminiowe, przeszklone z drzwiami – dostawa i montaż dla obiektów służby zdrowia, szkło bezpieczne, wg opisu w projekcie

Al1	2,8x2,5x 2	=	14,00
Al2	2,72x2,70x2	=	14,69
Al3	3,92x2,50x1	=	9,80
Al4	1,60x2,0x1	=	3,20
Al5	2,03x2,50x1	=	5,08
Al6	2,04x2,50x1	=	5,10
			<hr/>
			51,87 m ²

Pytanie nr 10: w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010:

W przedmiarze robót pominięto drzwi Al4. Czy uwzględnić nową pozycję czy dodać do pozycji? Jeśli tak to do której?

Odpowiedź nr 10: Wykonać i wycenić zgodnie z działem „Architektura” rys. nr 12 – dodać do pozycji – przedmiar – stolarka wew. aluminiowa i przeszklenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10 powinna brzmieć: Należy wycenić w ofercie; Zgodnie odpowiedzią na pytanie nr 9 jw. to jest w poz. 88

Pytanie nr 15: w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010:

W przedmiarze „Inst.gazów med.” – brak ilości przedm. w poz. 1

Odpowiedź nr 15: Ilość trójników należy przyjąć w oparciu o rysunek nr 3 „Rozwinięcie gazów medycznych”

Odpowiedź na pytanie nr 15 powinna brzmieć: Należy wycenić w ofercie; w poz. 1 4 szt

II. PROJEKT BUDOWLANY

1. W projekcie budowlanym rysunek nr 12 „ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN” w tytule rozdziału dla pozycji Dz1 i Dz2 podano „DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE”. Powyższy zapis jest nieprecyzyjny, gdyż faktycznie dotyczył, zgodnie z opisem zawartym w UWAGACH – ŚCIANKI, DRZWI ALUMINIOWYCH oraz BRAMY PODNOSZONEJ.

Brak precyzyjnego zapisu w projekcie rys. nr 12 mógł być przyczyną błędnego odczytu dla ścianki i drzwi Dz1.

2. W odpowiedzi na pytanie nr 9 w piśmie z 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010 Zamawiający posłużył się dla rysunku nr 12 „ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN” określeniem technicznym „zestawienie ślusarki”. Ponieważ w projekcie nie występuje dla rysunku nr 12 tytuł „zestawienie ślusarki”, powyższy zapis mógł doprowadzić do nieporozumień przy sporządzaniu przedmiarów dla brakujących pozycji.

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru

0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 644-22-89

Główny Księgowy

0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. W pismach; 1/ z dnia 29.01.2010 r. DOP-ZP8/2010; 2/ z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010; 3/ z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010: Zamawiający wyjaśniał i doprecyzowywał informacje techniczne, które powinny być zawarte w STWiOR. Brak precyzyjnych zapisów w STWiOR mógł powodować trudności przy sporządzaniu prawidłowej wyceny dla niektórych pozycji. Powyższe dotyczyły następujących branż:

- GAZY MEDYCZNE;

Odpowiedź na pytanie nr 10 w piśmie z dnia 29.01.2010 r. DOP-ZP8/2010

- INSTALACJE TELETECHNICZNE;

Odpowiedź na pytanie nr 4 w piśmie z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010

- INSTALACJE WOD-KAN

Odpowiedź na pytanie nr 5 w piśmie z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010

- ROBOTY BUDOWLANE

Odpowiedź na pytanie nr 10 w piśmie z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010

Odpowiedź na pytanie nr 16 w piśmie z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010

Odpowiedź na pytanie nr 4 w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010

Odpowiedź na pytanie nr 5 w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010

Odpowiedź na pytanie nr 12 w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010

Odpowiedź na pytanie nr 13 w piśmie z dnia 08.02.2010 r. DOP-ZP 18/2010

- WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Odpowiedź na pytanie nr 21 w piśmie z dnia 03.02.2010 r. DOP-ZP 14/2010





Zamawiający stwierdza, że powyższe okoliczności wskazują na naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez Zamawiającego.

Wskazać trzeba również, że Zamawiający dokonał badania okoliczności wskazanych w proteście w zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy Stambud sp. z o.o., do którego zwrócił się o wyjaśnienie treści oferty. Wykonawca Stambud Sp. z o.o. pismem z dnia 21.04.2010 r. udzielił wyjaśnień, które w ocenie zamawiającego nie są wiarygodne. Wobec powyższego zarzut protestu dotyczący powyższej kwestii zamawiający uznał za uzasadniony. Zachodzą więc przesłanki przewidziane w art. 90 ust. 3 ustawy.

W związku z powyższym zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Pouczenie:

Działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poucza, iż:

-  Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
-  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
-  Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
-  Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienia do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru

0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 644-22-89

Główny Księgowy

0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie





os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



-
-  Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
 -  Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, ze zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 -  Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
 -  Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44
FAX:
0-12 644-47-56
Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56
Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89
Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl