



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008**



Nasz znak : DOP – ZP 126/11

Kraków, dnia 28 czerwca 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - odcinek położniczy Szpitala  
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wymianą i rozbudową  
wewnętrznych instalacji " (ZP 16/11)**

**- wg rozdzielnika.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

**Pytanie 1** - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie skąd wzięła się różnica w ilości (ok60%) urządzeń wodokan ( np. brodziki, zlewozmywaki, baterie, muszle) które występują w dokumentacji udostępnionej na Państwa stronie przetargowej a nie są ujęte w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja Oddziału Położnictwa w związku z tym należy się kierować się przedmiarem robót.**

**Pytanie 2** - Zgodnie z zał. - 1 należy zastosować agregat firmy Mitsubishi - firma ta nie produkuje agregatów wody lodowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że agregat wody lodowej ma być kompatybilny z dotychczas stosowanymi na terenie szpitala np. AERMEC lub KLIVEKO.**

**Pytanie 3** - dokumentacja rysunkowa dotycząca instalacji wentylacji opisy w kolorach żółty są nieczytelne.

**Odpowiedź:**

**Dokumentacja wg Zamawiającego jest czytelna. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przesłać SIWZ w wersji papierowej.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



**Pytanie 4** - Zgodnie z wytycznymi inwestora zawartymi w odpowiedziach do przetargu: <http://www.zeromski-szpital.pl/przetargi/ogloszenia/zp1611ginpol/pyt2.pdf> "agregat chłodniczy z czynnikiem glikolowym ma być "źródłem chłodu" dla obecnie instalowanej centrali wentylacyjnej Traktu Porodowego ale również dla centrali wentylacyjnej przeznaczonej dla sal zabiegowych nie objętych obecnym zakresem prac" proszę o przedstawienie informacji kto dokona doboru nowego większego agregatu chłodniczego, oraz ewentualnie stosownego cokołu do jego posadowienia. Jak ma zostać zakończona instalacja wody lodowej do centrali sal zabiegowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapotrzebowanie chłodu dla sal zabiegowych (nie objętych obecnie wykonywaną modernizacją) wynosi 20 kW i taką ilość należy dodać do ilości przewidzianej dla traktu porodowego . Wykonawca dobierze typ agregatu wody lodowej i do wybranego typu wykona fundament oraz pozostałe instalację wraz z izolowaną instalacją przesyłową dla czynnika chłodniczego. Rurociąg główny zostanie doprowadzony do piwnicy budynku i tam nastąpi rozdział na dwa obwody: pierwszy dla chłodnicy centrali wentylacyjnej traktu porodowego, drugi dla sal zabiegowych. Oba obwody mają mieć możliwość niezależnego zamknięcia za pomocą zaworów odcinających. Obwód czynnika chłodniczego dla sal zabiegowych zostanie zakończony zaworami odcinającymi .**

**Agregat wody lodowej musi być zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem nieupoważnionych osób .**

**Zamawiający proponuje, aby zastosować agregat wody lodowej firmy AERMEC lub równoważny.**

**Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień - 4 lipca 2011 r. do godz 10:00 a termin otwarcia ofert - 4 lipca 2011 r. do godz. 10:30 w pok. 111.**

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)

e-mail: [kancelaria@zeromski-szpital.pl](mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl)