



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



Kraków, dnia 03.01.2012 r.

DOP – ZP 6/2012

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę materiałów ogólno-budowlanych i instalacji wod-kan oraz c.o.  
dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie  
- nr sprawy ZP 42/2011**

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** dot. zadania 3

**Poz. 2, 3.** Czy chodzi o baterie z mieszaczem stojącą czy ścienną?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający ma na myśli baterie lekarskie, ściennie, z mieszaczem.

**Pytanie nr 2:** dot. zadania 3

**Poz. 6, 8.** Czy chodzi o baterie z mieszaczem czy na pokrętła?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 3:** dot. zadania 3

**Poz. 13.** Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „głowica techniczna”. Czy chodzi o głowice do zaworów przelotowych M83 na zimną wodę? Prosimy o wyjaśnienie pozycji.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający wymaga złożenia oferty na głowice do zaworów przelotowych na zimną wodę.

**Pytanie nr 4:** dot. zadania 3

**Poz. 36.** Czy Zamawiający ma na myśli kolano kanalizacyjne PCV redukcyjne 50/32?

**Odpowiedź nr 4:** Tak.

**Pytanie nr 5:** dot. zadania 3

**Poz. 38.** Czy Zamawiający ma na myśli kolano PCV do podłączenia WC?

**Odpowiedź nr 5:** Tak.

**Pytanie nr 6:** Grupa 1 Pozycja 13

**Poz. 41, 42.** Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „Manszet szeroki”, „Manszet wąski” proszę o podanie zastosowania, sprecyzowanie pozycji.

**Odpowiedź nr 6:** Manszet szeroki do płuczki wodnej, mankiet wąski do podłączenia automatu splukującego.

**Pytanie nr 7:** Grupa 1 Pozycja 13

**Poz. 54.** Czy otulina powinna być wyceniona za sztukę czy za metr bieżący tak jak to ma miejsce w pozycjach dalszych? Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 7:** Otulina ma być wyceniona za metr bieżący.

**Pytanie nr 8:** zadanie 3

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



**Poz. 67. Czy Zamawiający ma na myśli redukcję kanalizacyjną PCV 50/32?**

**Odpowiedź nr 8: Tak.**

**Pytanie nr 9:** dot. zadania 3

**Poz. 95. Czy taśma do otulin powinna być wyceniona za sztukę czy za metr bieżący?**

**Odpowiedź nr 9: Taśma do otulin ma być wyceniona za sztukę.**

**Pytanie nr 10:** dot. zadania 3

Poz. 135. Czy chodzi o zawór spustowy do kompaktu z funkcją „STOP”?

**Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na zawór spustowy do kompaktu z funkcją „STOP”.**

**Pytanie nr 11:** dot. zadania 3

Poz. 156 - 161. Czy chodzi o zawory grzybkowe przelotowe M83 na zimną wodę? Jeśli tak to zawory te występują z gniazdem żeliwnym a nie mosiężnym. Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

**Odpowiedź nr 11: Zamawiający ma na myśli zawory z gniazdem mosiężnym do zimnej wody.**

**Pytanie nr 12:** dot. zadania 3

Poz. 182. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Uszczelki różne”? Prosimy o podanie typów uszczeltek, ich średnic oraz przeznaczenia.

**Odpowiedź nr 12: Zamawiający uściśla opis: „uszczelki do głowicy”.**

**Pytanie nr 13:** dot. zadania 3

Poz. 183. Jaki perlator Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o perlator M24x1?

**Odpowiedź nr 13: Zamawiający ma na myśli perlator z gwintem zewnętrznym.**

**III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 10.01.2012 roku. Godziny pozostają bez zmian.**

**IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.**

**V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl