



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Numer ogłoszenia: 4305 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmieniającym ogłoszeniu: 348749 - 2011 data 30.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- ⤴ **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- ⤴ **W ogłoszeniu jest:** 09.01.2012.
- ⤴ **W ogłoszeniu powinno być:** 10.01.2012.

- ⤴ **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- ⤴ **W ogłoszeniu jest:** 54. Otulina PE 22/9 szt.10 95. Taśma do otulin 50/25mb mb 30 182. Uszczelki różne szt.50.
- ⤴ **W ogłoszeniu powinno być:** Poz. 54. Otulina ma być wyceniona za metr bieżący. Poz. 95. Taśma do otulin ma być wyceniona za sztukę. Poz. 182. Zamawiający uściśla opis: uszczelki do głowicy..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- ⤴ **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.3).
- ⤴ **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 3 Poz. 2, 3. Zamawiający ma na myśli baterie lekarskie, ściennie, z mieszaczem. Poz. 13. Zamawiający wymaga złożenia oferty na głowice do zaworów przelotowych na zimną wodę. Poz. 36. Zamawiający ma na myśli kolano kanalizacyjne PCV redukcyjne 50/32. Poz. 38. Zamawiający ma na myśli kolano PCV do podłączenia WC. Poz. 41, 42. Manszet szeroki do płuczki wodnej, mankiet wąski do podłączenia automatu sflukującego. Poz. 67. Zamawiający ma na myśli redukcję kanalizacyjną PCV 50/32. Poz. 135. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na zawór spustowy do kompaktu z funkcją STOP. Poz. 156 - 161. Zamawiający ma na myśli zawory z gniazdem mosiężnym do zimnej wody. Poz. 183. Zamawiający ma na myśli perlator z gwintem zewnętrznym..

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl