

## SPIS OPRAW

LP	SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA		STOPIEŃ OCHRONY	TYP OPRAWY
25	<b>B</b>	OPRAWA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO DO SUFITÓW . DYFUZOR Z PŁYTY PLEKSIKLASOWEJ O STRUKTURZE PRYZMATYCZNEJ.	SW	2xT8 36W	IP20	RUBIN PLUS PRM EVG
101	<b>C</b>	PLAFON OKRĄGŁY Z KLOSZEM Z POLIWĘGLANU	SW	TC-L 1x16W	IP65	AMETYST PC EVG
101	<b>D</b>	PLAFON OKRĄGŁY Z KLOSZEM Z POLIWĘGLANU	SW	TC-L 2x24W	IP65	AMETYST PC EVG
101	<b>E</b>	OPRAWA STOSOWANA W SUFITACH PODWIESZONYCH, MODUŁOWYCH . DYFUZOR Z PŁYTY PLEKSIKLASOWEJ O STRUKTURZE PRYZMATYCZNEJ.	SW	4xT8 18W	IP20	AGAT PLUS PRM EVG
101	<b>H</b>	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT DO STROPÓW PODWIESZANYCH MODUŁOWYCH LUB KARTONOWO- GIPSOWYCH	SW	TC-D 2x18W	IP44	BERYL M22 PS EVG
101	<b>L</b>	OPRAWA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO DO SUFITÓW . PRZESŁONA Z SIATKI PERFOROWANEJ.	SW	2x55W	IP20	RUBIN PLUS POŚREDNI SP EVG
	<b>M</b>	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT NASTROPOWA	SW	TC-D 2x26W	IP20	BERYL N242 PS EVG
101	<b>AW</b>	MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO INSTALOWANY W OPRAWACH OZNACZONYCH „AW” , TRYB PRACY NA JASNO, CZAS DZIAŁANIA 3 GODZ.	SW			AW
101	<b>EW</b>	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO /KIERUNKOWEGO/ 'K' JEDNOSTRONNA MOCOWANA NA ŚCIANIE Z AUTOTESTEM, TRYB PRACY NA JASNO, CZAS DZIAŁANIA 3 GODZ.	SW	1x8W	IP53	PRYMAT – 1/8/2/1/A (3J)
101	<b>EW1</b>	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO /KIERUNKOWEGO/ 'K' DWUSTRONNA MOCOWANA DO SUFITU PODWIESZONEGO Z AUTOTESTEM, TRYB PRACY NA JASNO, CZAS DZIAŁANIA 3 GODZ.	SW	1x8W	IP53	PRYMAT D – 1/8/2/1/A ( D,3J)
98	<b>EW2</b>	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO /KIERUNKOWEGO/ 'K' DWUSTRONNA MOCOWANA DO SUFITU ŻELBETOWEGO Z AUTOTESTEM, TRYB PRACY NA JASNO, CZAS DZIAŁANIA 3 GODZ.	SW	1x8W	IP53	PRYMAT D – 1/8/2/1/A ( D,3J)
101	<b>EW3</b>	OPRAWA INDYWIDUALNA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO /EWAKUACYJNEGO/ 'E' JEDNOSTRONNA MOCOWANA NA ŚCIANIE , TRYB PRACY NA CIEMNO, CZAS DZIAŁANIA 3 GODZ.	SW	1x8W	IP53	ALU – 1/8/3/0/A (D, 3C)

SPIS OPRAW

PRODUCENT

AGA LIGHT

AGA LIGHT

AGA LIGHT

AGA LIGHT

AGA LIGHT

AGA LIGHT

AGA LIGHT

HYBRYD  
PYSKOWICE

HYBRYD  
PYSKOWICE

HYBRYD  
PYSKOWICE

HYBRYD  
PYSKOWICE

HYBRYD  
PYSKOWICE