



ADMINISTRACJA
OSIEDLE MŁODOŚCI

BILANS MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ			
Pi=	65,2	kW	
Ps=	29,1	kW	
ki=	0,8		
Po=	23,3	kW	

				Data	10.2007	Podpis	Projekt: 211-AD-PB+PW-VII-1P	PB+PW INST.ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ADAPTACJI POM. NA OS. MŁODOŚCI	Miejsce: =ADMINISTRACJA OS. MŁODOŚCI	SCHEMAT STRUKTUR. ZASIL. DZIAŁU ADMINISTRACJI				
				Projekt.	L.BEDNARCZYK									
				Oprac.						rys.: 3	NA DZIAŁ ADMINISTRACJI	Układ: +		
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	W.ŚWIERK			SPZOZ OS.NA SKARPIE 66 KRAKÓW			TT	PRO-MEDICUS ul.Mieszcząńska 9A KRAKOW	Strona 1	
														Stron 1