

ZAWARTOŚĆ RYS. NR : 4

ARKUSZ OPIS RYSUNKU

001 SPIS RYSUNKOW002 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TO1003 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TK1004 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TS1005 ZESTAWIENIE TABLIC; SZACHT 1006 TABLICE ELEKTRYCZNE; SZACHT 2007 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T02008 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T02009 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TK2010 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TS2 cz.I011 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TS2 cz.II012 ZESTAWIENIE TABLIC; SZACHT 2013 TABLICA ELEKTRYCZNA UPS-a014 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TK015 ZESTAWIENIE TABLICY TK

				Data	10.2007	Podpis
				Projekt	L.BEDNARCYK	
				Oprac.		
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	W.ŚWIERK	

Projekt:	211-AD-PB+PW-VII-1P
----------	---------------------

Frags.: 4

PB+PW INST. ELEKTR. WEWNĘTRZNYCH
ADAPTACJI POM. NA OS. MŁODOŚCI
NA DZIAŁ ADMINISTRACJI
SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKÓW

Miejsce:	=PARTER
----------	---------

Uklad:


TABLICE BEZPIECZNIKOWE PARTERU
SPIS RYSUNKOW


II

PRO-MEDICUS
ul.Mieszczńska 9A
KRAKOW

Strona	1
Stron	15

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---











4		5		6		7		8		
OZNACZ. NA RYS.		WYSZCZEGÓLNIENIE				TYP		JEDN	ILOŚĆ	PRODUCENT/ DYSTRYBUT.
		ROZDZIELNICA POD. Univers FW, 2 POŁOWA, 6 RZĘDOWA 144 MODUŁY, IP43 Z ZACISKAMI PE/N				FW 62		KPL	1	HAGER
-2H1, -3H1, -4H1		LAMPKA SYGNALIZACYJNA, ZIELONA; 220V				SV121		SZT	9	HAGER
-2P1, -3P1, -4P1		MODUŁOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ				EC310		SZT	3	HAGER
-3RO1, -4RO1		OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY				DEHNguard M TNS		SZT	2	DEHN
-2K1, -2K2		PRZEKAŹNIK INSTAL. BISTABILNY 1NO; 230VAC				EP510		SZT	2	HAGER
-2Q1, -3Q1		ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 3-BIEG. 63A				HA303		SZT	2	HAGER
-4Q1		ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 3-BIEG. 80A				HA304		SZT	1	HAGER
-2F3, -2F5, -2F6, -2F7, -2F9, -2F10, -2F11, -2F12 -2F13, -2F14		WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 10A /6kA				MB110E		SZT	10	HAGER
-3F3, -3F4, -3F5, -3F6, -3F7, -3F8, -3F10, -3F11 -3F12, -4F3, -4F4, -4F5, -4F6, -4F7, -4F8, -4F10 -4F11, -4F12, -4F13, -4F14, -4F15		WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 16A /6kA				MB116E		SZT	21	HAGER
-2F1, -3F1, -4F1		WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3-BIEG. 6A/6kA				MB306E		SZT	3	HAGER
-2F2, -2F8		WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄDOWY 4-BIEG. 25A, 30mA				CD425G		SZT	2	HAGER
-4F2, -4F9		WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄDOWY 4-BIEG. 40A, 30mA				CD440G		SZT	2	HAGER
-3F2, -3F9		WYŁ. RÓŻN.PRĄDOWY KRÓKOZWŁOCZNY 4-BIEG. 40A 30mA				CH440J		SZT	2	HAGER


				Data	10.2007	Podpis	Projekt:	PB+PW INST. ELEKTR. WEWNĘTRZNYCH	Miejsce:	TABLICE BEZPIECZNIKOWE PARTERU		
				Projekt	L.BEDNARCZYK		211-AD-PB+PW-VII-1P	ADAPTACJI POM. NA OS.MŁODOŚCI	=SZACHT 1	ZESTAWIENIE TABLIC; SZACHT 1		
				Oprac.			rys.: 4	NA DZIAŁ ADMINISTRACJI	Układ:			
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	W.ŚWIERK			SPZOZ OS.NA SKARPIE 66 KRAKÓW	+	TT	PRO-MEDICUS ul.Mieszkańska 9A KRAKOW	Strona 5 Stron 15

				1	2	3	4	5	6	7	8						
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
				Data	10.2007	Podpis	Projekt: 211-AD-PB+PW-VII-1P		PB+PW INST. ELEKTR. WEWNĘTRZNYCH ADAPTACJI POM. NA OS. MŁODOŚCI		Miejsce: =SZACHT 2		TABLICE BEZPIECZNIKOWE PARTERU TABLICE ELEKTRYCZNE; SZACHT 2				
				Projekt	L.BEDNARCZYK		rys.: 4		NA DZIAŁ ADMINISTRACJI		Układ: +		TT		PRO-MEDICUS ul.Mieszcząńska 9A KRAKÓW	Strona 6	
Stan				Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	W.ŚWIERK	SPZOZ OS.NA SKARPIE 66 KRAKÓW						Stron 15		
1				2		3		4		5		6		7		8	

POM. AD105, AD107
TO2/10


TABLICE BEZPIECZNIKOWE PARTERU SCHEMAT IDEOWY TABLICY T02			
TT	PRO-MEDICUS ul. Mieszczkańska 9A KRAKÓW	Strona	7
		Stron	15





				1	2	3	4	5	6	7	8					
A												A				
B												B				
C	TABLICA UPS											C				
D												D				
E												E				
F												F				
				Data	10.2007	Podpis	Projekt: 211-AD-PB+PW-VII-1P		PB+PW INST. ELEKTR. WEWNĘTRZNYCH ADAPTACJI POM. NA OS.MŁODOŚCI		Miejsce: =POM. AD121	TABLICE BEZPIECZNIKOWE PARTERU TABLICA ELEKTRYCZNA UPS-a				
				Projekt	L.BEDNARCZYK		rys.: 4		NA DZIAŁ ADMINISTRACJI SPZOZ OS.NA SKARPIE 66 KRAKÓW		Układ: +TK	TT	PRO-MEDICUS ul.Mieszcząńska 9A KRAKÓW	Strona 13		
				Oprac.										Stron 15		
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	W.ŚWIERK											
1			2		3		4		5		6		7		8	

TABLICA UPS

1				2		3		4		5		6		7		8	
<div>WIDOK ROZDZIELNICY</div> 								OZNACZ. NA RYS.	WYSZCZEGÓLNIENIE			TYP	JEDN	ILOŚĆ	PRODUCENT/ DYSTRYBUT.		
									ROZDZIELNICA NATYNKOWA 3x18 MODUŁÓW SERII Vector; II KLASA OCHRONY, IP65			VP54M KOMPLETNA	KPL	1	HAGER		
								-2RO1	OCHRONNIK PRZEPięCIOWY			DEHNguard M TNS	SZT	1	DEHN		
								-2F4, -2F5, -2F3, -2F1, -2F2	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-BIEG; Jmax=50A			LR603	SZT	5	HAGER		
								-2Q1	ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3-BIEG. 100A			SB399	SZT	1	HAGER		
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
													SZT				
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												
					SZT												