



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Nasz znak : DOP – ZP 24/ 226 /14

Kraków, dnia 18 lipca 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji
poddasza na cele socjalno - biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.
(ZP 24/ 2014)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1 - RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany przez użytkownika dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:

- ⤴ jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),
- ⤴ strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),
- ⤴ źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),
- ⤴ sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),
- ⤴ rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).

b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby instalacje gazów medycznych spełniały wymogi obowiązującej normy dotyczącej systemów rurociągowych dla gazów medycznych. Zamawiający wymaga certyfikacji kompletnej instalacji gazów medycznych na zgodność z wymogami normy, jako wyrób medyczny i nadania znaku CE z numerem jednostki notyfikującej oraz zgłoszenia wykonanej instalacji jako wyrobu medycznego. Kwestia odpowiednich zgłoszeń i certyfikacji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający będzie wymagał ww. dokumentów na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 2

2. CU+

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, ze względu na to, że miedź przeciwdrobnoustrojowa zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

w takich urządzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Termin składania ofert: 23 lipca 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 23 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.