

PRZEKRÓJ I-I



PRZEKRÓJ J-J



Konstrukcję szybu należy dostosować do wytycznych poducenta wybranego dźwigu.

Przed przystąpieniem do prac sprwdzić wymiary na budowie.

Rysunek nie stanowi całości należy go czytać łącznie z pozostałymi branżami.

POZIOM SPODU CHUDEGO BETONU - 6,29m (względem 0,00 w budynku)
Poziom spodu chudego betonu wykonać na poziomie posadowienia istniejącego fundamentu.

STAL S235
elektroda OK.48
konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2.5 zabezpieczyć epoksydową farbą antykorozyjną. Elementy stalowe pokryć poprzez malowanie proszkowe farbą w kolorze ciemnoszarym.

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIII
minimalne otulenie 50mm

±0,00=207,59

AutoCAD LT 2008 licencja dla BAB JUNAK

PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Marta Podsiadło upr. MAP/0277/POOK/08	
SPRAWDZIŁ.:	mgr inż. Paweł Serafin MAP/ oo51/POOK/06	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Maja Kario	
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS

INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO OS. NA SKARPIE 66 W KRAKOWIE

OBIEKT: DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W PAWILONIE "C" OD STRONY DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

TYTUŁ: PRZEKRÓJ B-B, I-I, J-J			FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIE: 1290/X/13	DATA: XI.2013	SKALA: 1:50	NR RYS.: K1

JUNAK® BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Kraków, ul.Zakopiańska 9, tel. (0-48-12) 269-27-71