Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nasz znak : ZP.271-139.14/2015 Kraków, 29.04.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Wymiana kondensatorów filtrujących i akumulatorów bezobsługowych w UPS-ach"
Nr sprawy ZP 14/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1:
Prosimy o informację jakiego typu kondensatory filtrujące oraz w jakiej ilości są do wymiany. (Prosimy o podanie z rozbiciem na zasilacze).
Odpowiedź: Kondensatory filtrujące o pojemności 133 µF na wyjściu UPS-ów w obu wymienionych w specyfikacji urządzeniach typu Sentry MPS 250 kVA. Są to kondensatory dedykowane przez Producenta urządzeń wyłącznie do tych typów UPS-ów i podawane do wiadomości autoryzowanemu serwisantowi podczas szkoleń wraz z dokumentacją techniczną.

Pytanie 2:
Co rozumieją Państwo poprzez stwierdzenie „wymiana innych części niezbędnych do wykonania naprawy UPS-ów"? (Prosimy o podanie dokładnych nazw oraz ilości).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod stwierdzeniem „wymiana innych części niezbędnych do wykonania naprawy UPS-ów" rozumie, że w trakcie wykonywania prac może wystąpić konieczność wymiany np. końcówek kablowych, mostków połączeniowych pomiędzy akumulatorami, itp., czyli elementów których wymiany nie można przewidzieć bez przystąpienia do prac naprawczych.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król
Dyrektor Szpitala

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

CERTYFIKAT 2014/60
TÜV NORD PN-EN ISO 9001
Szpital Przyjazny Dziecku
Szpital bez bólu